

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа Перевозский  
Нижегородской области «Коммунальщик»**

**Фактические значения за 2021 год:**

**Показатели надежности теплоснабжения** (фактические значения за 2021 год)

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей – данный показатель - 0

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности – данный показатель - 0.

**Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения** (фактические значения за 2021 год)

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с источников тепловой энергии – данный показатель 147,84 кг.уг.т./Гкал

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – данный показатель 0,836 Гкал/м<sup>2</sup>

в) величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям – данный показатель 2368 Гкал.