

**Муниципальное унитарное предприятие городского округа Перевозский
Нижегородской области «Коммунальщик»**

Фактические значения за 2022 год:

Показатели надежности теплоснабжения

(фактические значения за 2022 год)

- а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей – данный показатель - 0
- б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности – данный показатель - 0.

Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения

(фактические значения за 2022 год)

- а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с источников тепловой энергии – данный показатель 137,8 кг.у.т./Гкал
- б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети – данный показатель 0,823 Гкал/м²
- в) величина технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям – данный показатель 2331,26 Гкал.